

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ

Владивостокская ул., д. 9/1, г. Петропавловск-Камчатский, 683003. тел. (4152) 46-19-84, факс (415 2) 46-76-05

Территориальный отдел

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерешском, Соболевском районах и городе Вилючинске
684000 г. Елизово, ул. Первомайская, д. 5, тел. (415 31) 6-15-01, факс (8-41531) 7-16-85
684090 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 кв. 4, факс (415 35) 3-11-97

ПРЕДПИСАНИЕ № Н-22

об устранении выявленных нарушений санитарных правил

05 апреля 2019г.

г. Вилючинск

(место составления предписания)

Кому юридическому лицу Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Средняя школа № 2» в лице директора Власовой И.В.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта плановой выездной проверки от 05.04.2019г. № 154 в МБОУ «Средняя школа № 2» по ул. Гусарова, 49 в г. Вилючинске ОГРН 1024101227336 ИНН 4102003921

(наименование объекта, перечень рассмотренных документов)

выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства: ст. 11, ч. 1 ст. 28, ст. 35 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. 3.7, п. 4.9, п. 4.12, абз. 1 п. 4.25, п. 4.28, абз. 2 п. 4.29, абз. 2 п. 5.1, п. 5.2, абз. 2 п. 5.3, п. 5.7, абз. 6 п. 5.10, п. 6.2, п. 6.4, п. 6.6, п. 6.8, п. 7.1.8, п. 7.2.4, п. 7.2.9, п. 7.2.10, абз. 2 п. 8.1, п. 8.6, п. 10.5, п. 11.8, абз. 2 п. 12.1, п. 12.3, п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189; п. 3.4, п. 10.1, п. 10.3, п. 10.4 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45; п. 6.15, п. 10.5 СанПиН 2.2.2/4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы», утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118; абз. 3 п. 3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача российской Федерации от 04.07.2014 № 41; п. 2.2, п. 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.06.2017 № 83; п.п. 4 и 3.8, п. 3.17 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.09.2014 № 58; п. 8.3 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.11.2013 № 63.

В соответствии с п. 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Обязываю

В срок до 07 октября 2019г. устранить нарушения обязательных требований санитарного законодательства:

N п/п	Перечень требований об устранении нарушений отмеченных в акте проверки	Статья (пункт) технических регламентов, санитарных правил, гигиенических нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания услуг
1.	Обеспечить школьные мусоросборники плотно закрывающимися крышками	п. 3.7, абз. 2 п. 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
2.	Обеспечить количество обучающихся в классах исходя из расчета площади на одного обучающегося при фронтальных формах занятий не менее 2,8м ² .	п. 2.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 п. 4.9, раздел V СанПиН 2.4.2.2821-10
3.	Обеспечить соответствие площади помещений для внеурочной деятельности, кружковых занятий и секций соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного образования детей - помещения для теоретических занятий различной направленности предусматривать из расчета не менее 2,0м ² на одного учащегося	п. 4.12 СанПиН 2.4.2.2821-10, абз. 3 п. 3.4 СанПиН 2.4.4.3172-14
4.	На 1 этаже в старшем блоке в туалете для мальчиков, в оборудованной кабинке установить отсутствующую дверь	абз. 1 п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10
5.	Обеспечить потолки и стены всех помещений гладкими, без щелей, трещин, деформаций, позволяющими провести их уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств: в тамбуре спортзала восстановить целостность покрытия стены и потолка	п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10
6.	Обеспечить полы в помещениях без щелей, дефектов и механических повреждений: в начальной школе на 1 этаже в рекреации, возле туалета для мальчиков восстановить целостность кафеля; восстановить целостность линолеума в начальной школе на 2 этаже в рекреации, возле мед. Кабинета, возле спортивного зала, в кабинете №128 (английского языка) между 1-й и 2-й партой первого ряда, в рекреации (2 этаж)	абз. 2 п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10
7.	Обеспечить всех обучающихся рабочим местом в соответствии с его ростом: в кабинетах № 206, № 117 (швейная мастерская), № 124 (география), № 226 (русский язык), № 304 (математика), № 305 (английский язык), № 307 (ОБЖ)	абз. 2 п. 5.1 СанПиН 2.4.2.2821-10
8.	Не допускать использование в столярной мастерской табуреток вместо стульев	п. 5.2 СанПиН 2.4.2.2821-10
9.	Обеспечить размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся, соответствующими значениям, приведенным в таблице 1: в кабинетах № 107, № 207 и № 209	абз. 2 п. 5.3 СанПиН 2.4.2.2821-10
10.	Обеспечить классные доски в кабинетах № 124 (географии), № 125 (английского языка), № 226 (русского языка) лотками для задержания меловой	п. 5.7 СанПиН 2.4.2.2821-10

	пыли, хранения мела, тряпки	
11.	Обеспечить размеры инструментов, используемых для столярных и слесарных работ, соответствующими возрасту и росту обучающихся: кроме молотков, массой 300г для обучающихся в возрасте 13-15 лет, наличие молотков массой 200г для обучающихся в возрасте 10-12 лет	абз.6 п. 5.10, приложение 2 СанПиН 2.4.2.2821-10
12.	Обеспечить параметры микроклимата по температуре воздуха в соответствии с нормируемыми показателями: в спортивной раздевалке для девочек и в спортивной раздевалке для мальчиков - 20-22 С. Представить результаты лабораторных исследований, проведенных в аккредитованной лаборатории, с гигиенической оценкой результатов.	п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10
13.	Обеспечить параметры микроклимата по относительной влажности воздуха в соответствии с нормируемыми показателями 40-60%: в спортивной раздевалке для девочек, в спортивной раздевалке для мальчиков, в кабинете № 306, истории, в кабинете № 207, начальные классы. Представить результаты лабораторных исследований, проведенных в аккредитованной лаборатории, с гигиенической оценкой результатов.	п. 6.4 СанПиН 2.4.2.2821-10
14.	Оборудовать окна откидными фрамугами с рычажными приборами или форточками для проветривания помещений во время перемен в спортивном зале (кабинет № 113)	п. 6.8, п. 6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10
15.	Оборудовать светопроемы регулирующими солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника в кабинете истории (№ 306)	п. 7.1.8 СанПиН 2.4.2.2821-10
16.	В кабинете № 226 (русский язык) для искусственного освещения использовать люминесцентные лампы по спектру цветозлучения: белые, тепло-белые или естественно-белые, а не разные по спектру	п.7.2.2 СанПиН 2.4.2.2821-10
17.	Обеспечить уровни искусственной освещенности в учебных кабинетах в соответствии с требованиями: в кабинете № 228 физики 300-500Лк. Представить результаты лабораторных исследований, проведенных в аккредитованной лаборатории, с гигиенической оценкой результатов.	п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10
18.	Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп	п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10
19.	Обеспечить проведение очистки осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, и не реже 2 раз в год	п. 7.2.9 СанПиН 2.4.2.2821-10
20.	Обеспечить сбор неисправных и перегоревших люминесцентные лампы в контейнер в специально выделенном помещении, не имеющего свободного доступа	п. 7.2.10 СанПиН 2.4.2.2821-10
21.	Обеспечить горячим централизованным водоснабжением помещения общеобразовательного учреждения, в том числе помещения начальных	абз. 2 п. 8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10

	классов, кабинеты физики, химии и биологии, лаборантские	
22.	Обеспечить конструктивные решения стационарных питьевых фонтанчиков предусматривающие наличие ограничительного кольца вокруг вертикальной водяной струи	п. 8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.4. СанПиН 2.4.5.2409-08
23.	В образовательном учреждении организовать питьевой режим, предусматривающий централизованное обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, обеспечить свободный доступ обучающихся к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении; обеспечить исправную работу всех установленных питьевых фонтанчиков или использование бутылкированной воды, или установок с дозированным розливом питьевой воды	п. 8.6. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 10.1, п. 10.3 СанПиН 2.4.5.2409-08
24.	Обеспечить количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из образовательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в совокупности не превышающим величину образовательной нагрузки	п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10
25.	Обеспечить привитие работников образовательного учреждения в соответствии с национальным календарем профилактических прививок: против гриппа всех работников; лаборанта кабинета химии Антоненко Н.И., уборщика территории Сумбаевой Ю.А. наличие ревакцинации против дифтерии, столбняка. Представить подтверждающие документы.	п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 8.3. СП 3.1.2.3117-13
26.	Контейнеры, предназначенные для сбора бытовых отходов и мусора, вывозить при их заполнении 2/3 их объёма; после освобождения контейнеры (мусоросборники) обрабатывать дезинфекционными (дезинсекционными) средствами, разрешенными в установленном порядке. Представить подтверждающие документы.	абз 2 п. 12.1 СанПиН 2.4.2.2821-10
27.	Все помещения общеобразовательного учреждения подвергать ежедневной влажной уборки с применением моющих средств	п. 12.3 СанПиН 2.4.2.2821-10
28.	В кабинетах № 113 и № 201 у спортивного инвентаря (маты, татами и боксерская груша) восстановить целостность покрытия, позволяющую проводить ежедневную обработку моющими средствами	п. 12.15 СанПиН 2.4.2.2821-10
29.	При обеденном зале столовой установить уmyвальные краны из расчета 1 кран на 20 посадочных мест с учетом одновременно питающихся детей	п. 3.4 СанПиН 2.4.5.2409-08
30.	Для обеспечения нормируемых значений освещенности в помещении для использования ПЭВМ проводить своевременную замену перегоревших ламп в кабинете № 223 (информатика) и светильников местного освещения	п. 6.15 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03

31.	Оборудовать рабочее место пользователя ПЭВМ (рабочее место преподавателя) подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°	п. 10.5 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03
32.	Обеспечить кратность плановых обследований на заселенность членистоногими 2 раза в месяц. Представить подтверждающие документы	п. 2.2, п. 3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17
33.	Обеспечить проведение инженерно – технических мероприятий по защите объекта от грызунов, включающую в себя герметизацию с использованием металлической сетки мест прохода коммуникаций в стенах: в обеденном зале в стене, в месте прохода коммуникаций заделать дыру	п.п. 4 п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14
34.	Обеспечить проведение учета численности грызунов на объектах и на территории до начала обработки с осуществлением контроля эффективности истребительных мероприятий через 30 дней после ее окончания. Представить подтверждающие документы.	п. 3.17 СП 3.5.3.3223-14

О выполнении предписания сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и городе Вилючинске по адресу: 684000 г. Вилючинск, ул. Приморская, д. 16 кв. 4
(адрес Управления или территориального отдела)

с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление в установленный срок запрашиваемой информации, предупрежден

Юридическое лицо МБОУ «Средняя школа № 2», законный представитель, директор Власова И.В.
(фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, представителя или владельца юридического лица, подпись, дата)

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием в целом или его отдельных положений в течение **пятнадцати дней** с даты получения предписания вправе представить в соответствующие органы государственного контроля (надзора) в письменной форме возражения в отношении выданного предписания и приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах и г. Вилючинске по адресу: 684000 г. Елизово, ул. Первомайская, д. 5
(адрес Управления Роспотребнадзора или территориального отдела)

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 26 декабря 2008 № 294-ФЗ, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель при проведении проверки имеют право обжаловать действия (бездействия) должностных лиц органа государственного контроля (надзора), повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, в административном или судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.

Подпись должностного лица, выдавшего (направившего) предписание
Главный специалист эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Камчатскому краю в Елизовском, Усть-Большерецком, Соболевском районах
и городе Вилючинске Михайлюта У.А. Михайлюта «05» апреля 2019г.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Настоящее предписание получил:
Юридическое лицо МБОУ «Средняя школа № 2», законный представитель, директор Власова
И.В. «05» апреля 2019г.

Предписание направлено почтой по адресу

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или документально

подтвержденные сообщения индивидуального предпринимателя (его представителя) представителя

юридического лица о выполнении требований настоящего предписания или его отдельных пунктов.

отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов), мерах административного воздействия, принятых

в случае невыполнения им предписания (его отдельных пунктов) и другие сведения)